

AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS D'EPURATION

STATION DE : **CHARROUX (Mensuel)**

DATE DE PRELEVEMENT : **18 JUIN 2025**

TYPES D'ANALYSES	RESULTATS		NORMES	
	ENTREE	SORTIE	CONCENTR.	RENDEMENTS
Ph	7,63 ph	7,89 ph		
DCO	105 mg/l	20,1 mg/l	125 mg/l	75%
DBO ₅	41,8 mg/l	11 mg/l	25 mg/l	70%
MES	88 mg/l	2,6 mg/l	35 mg/l	90%
Pt (Phosphore total)	mg/l	mg/l		
NTK (Azote Kjeldahl)	mg/l	mg/l		
N-NH ₄ (Azote Ammoniacal)	mg/l	mg/l		
N-NO ₃ (Azote Nitrique)	mg/l	mg/l		
N-NO ₂ (Azote Nitreux)	mg/l	mg/l		
NGL (Azote Totale)	mg/l	mg/l		
TURBIDITE	NTU	NTU		
CONDUCTIVITE	μ/cm	μ/cm		
TEMPERATURE (t°)	17,9 °c	18 °c		
N _{O2}	mg/l	mg/l		
N _{O3}	mg/l	mg/l		
N _{H4}	mg/l	mg/l		
P _{O4}	mg/l	mg/l		

CONCLUSIONS

MS dans le bassin d'aération
MVS dans le bassin d'aération
Pluviométrie

3,45 g/L
0 g/L
0 mm

Date du procès-verbal
17/07/2025

Le Responsable de l'Analyse,
S. DELIQUET

Transmis à M. le Maire pour son information
LE RESPONSABLE DU CENTRE DE CIVRAY

